


# Hygiene-Institut des Ruhrgebiets

Institut für Umwelthygiene und Toxikologie

Direktor: Prof. Dr. rer. nat. L. Dunemann

Träger: Verein zur Bekämpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V.

Hygiene-Institut, UMWELT Postfach 10 12 55 · 45812 Gelsenkirchen



Visitors/ postal address:

Rotthauer Str. 21, 45879 Gelsenkirchen,

Switchboard (0049209) 9242-0  
Phone (0049209) 9242-250  
Fax (0049209) 9242-222  
E-Mail s.horn@hyg.de  
Internet www.hyg.de

Reference: W-320145ze-19-Ho  
Contact person: Dipl.-Ing. (FH) S. Horn

## Test - certificate

### hygiene – conformity check to the design requirements of selected technical guidelines

Testing Center: Hygiene Institut des Ruhrgebiets  
Institut für Umwelthygiene und Toxikologie  
Rotthauer Straße 21  
49879 Gelsenkirchen

Test specimen: Sound attenuator type PZ

Producer: Klimaoprema d.d  
Gradna 78A  
10430 Samobor  
Croatia

Basis of the testing: ✓ VDI 6022, Blatt 1 (01/2018)  
✓ SWKI VA104-01 (01/2019)

Validity period: 5 years (11/2019 – 11/2024)

Test report: W-320145-19-Ho



In conclusion it can be stated that the examined sound attenuator type PZ, as specified in the test report W-320145-19-Ho, is in compliance with the above mentioned regulations.

(Priv.-Doz. Dr. G.-J. Tuschewitzki)  
Head of the Department of Water  
Hygiene and Environmental  
Microbiology

(Dipl.-Ing. (FH) S. Horn)  
Section head of Air Conditioning technology  
Hygiene and Environmental  
Microbiology

issued 11.11.2019, Gelsenkirchen

In the context of the hygiene - conformity check the hygienic relevant requirements of the above-mentioned guidelines were tested. Requirements of other guidelines, which refer to the above-mentioned guidelines, were not tested. Furthermore, the hygiene - conformity check does not cover toxicological and sensorial tests of the used materials.

Träger: Verein zur Bekämpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V., Vereinsregister: VR 519 Amtsgericht Gelsenkirchen, USt.-ID: DE125018356

Vorstand: Prof. Dr. Jürgen Kretschmann (Vorsitzender), Dr. Emanuel Grün, Dr. Dirk Waider, Joachim Löchte, Prof. Dr. Lothar Dunemann (geschäftsführ. Vorstand)